



Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb **ČSN 01 3495**

Building drawings - Fire protection drawings

Dessins de l'industrie du bâtiment Dessins de la sécurité d'incendie des constructions du bâtiment

Zeichnungen im Bauwesen - Zeichnungen der Brandsicherheit von Bauten

Předmluva

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 01 3495 z 20. 12. 1984.

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou dochází zejména k těmto změnám:

- harmonizace pojmů a technických požadavků s kodexem požárních norem, a to zejména s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804;
- rozšíření značek o značky nových technických zařízení a nově posuzovaných stavebních konstrukcí;
- označování mezních stavů požární odolnosti stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0810.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Isabela Bradáčová, CSc., IČO 44994486, Hvozdíková 6, 612 00 Brno

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

1 Předmět normy

Tato norma platí pro kreslení¹⁾ výkresů požární bezpečnosti staveb ve smyslu ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a navazujících norem. Ustanovení

normy platí pro všechny druhy výkresů bez ohledu na jejich účel nebo stupeň dokumentace staveb.

Norma neplatí pro kreslení dokumentace zdolávání požáru²⁾.

Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů požární bezpečnosti staveb.

POZNÁMKA - Pro určení obsahu jednotlivých druhů výkresů je směrodatné rozhodnutí zpracovatele výkresu, vyplývající z úvahy o účelu, pro který se výkresy zhotovují, pokud není obsah výkresu stanoven příslušným předpisem.

¹⁾ Pod pojmem kreslení se rozumí i několikabarevné reprografické zpracování (např. soutiskem) z několika originálů.

²⁾ Pro kreslení této dokumentace platí Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů- MV Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha 1996.