



**Výkresy ve stavebnictví**  
**VÝKRESY VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

**ČSN 01 3454\***

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Drawings of ventilations and air conditioning installations

Tato norma platí pro kreslení vzduchotechnických zařízení používaných ve stavebních objektech. Ustanovení platí pro všechny výkresy bez ohledu na jejich účel nebo stupeň projektové přípravy (viz též čl. 104).

Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů.

Poznámka: Pro určení obsahu jednotlivých druhů výkresů je směrodatné zodpovědné rozhodnutí zpracovatele výkresu vyplývající z úvahy o účelu, pro který se výkresy zhotovují, pokud není obsah výkresu stanoven příslušným předpisem (např. vyhláškou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb).

**V této normě jsou zpracovány údaje z ST SEV 3216-81 JSKD RVHP Výkresy ve stavebnictví. Zařízení větrání a klimatizace. Pravidla kreslení výkresů.** Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena tlustou čarou.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo originál normy RVHP.

## **I. VŠEOBECNĚ**

### **Názvosloví**

**1.** Názvosloví pro technické výkresy stanovní ČSN 01 3100, názvosloví pro výkresy ve stavebnictví je uvedeno v ČSN 73 0199, názvosloví pro vzduchotechnická zařízení uvádí ČSN 12 0000.

## **Základní požadavky**

**2.** Základní požadavky na technické výkresy, požadavky na kreslicí materiály a na obrazové prvky, zejména požadavky na orientaci na výkrese (všeobecně) a na úpravu výkresů pro snímkování stanovní ČSN 01 3105.

Nahrazuje: ČSN 73 0112  
z 29.6.1966

Účinnost od:  
1.7.1984

24136

---

**-- Vynechaný text --**