

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

DT 683.964
621.642.3

Schválená: 1.2.1973



**Spotřebiče na kvapalné palivá
NÁDRŽE STABILNÉ NA VYKUROVACIU NAFTU
PRE DOMÁCNOSŤ DO OBJEMU 1000 LITROV**

ČSN 06 1391

JK 541 7

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Stationary heating oil tanks for household of volume to 1000 litres

Táto norma platí pre konštrukciu, výrobu skúšanie a dodávanie nadzemných kovových stabilných nádrží na vykurovaciu¹⁾ naftu, ktoré slúžia ako zásobníky pre spotrebiče, na ktoré sa vzťahuje ČSN 06 1310 „Spotrebiče na kvapalné palivá pre domácnosť a pod. účely. Základné ustanovenia“ a k nej pridružené normy. Neplatí pre nádrže určené pre centrálny rozvod.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Nádrž stabilná (ďalej len nádrž) - nádrž na vykurovaciu naftu umiestená v rodinných domoch, bytových domoch a pod. slúžiaca ako zásobník paliva a z ktorej sa palivo čerpá do prenosných nádob.

II. VŠEOBECNE

Objemy nádrží

2. Nádrže podľa tejto normy sa doporučuje vyrábať s nasledovnými menovitými objemami: 100, 200, 400, 600 a 1000 litrov.

Návod na obsluhu

3. V návode na obsluhu musí byť uvedene:

- a) upozornenie „LEN NA VYKUROVACIU NAFTU“,
- b) pokyny na správne umiestnenie nádrže s výpisom z „ Požiarnych predpisov pre skladovanie a prechovávanie kvapalných palív pre účely vykurovania“,
- c) upozornenie na zbernú nádrž a jej správne umiestnenie s prihliadnutím na zabránenie zdrojov vody,
- d) upozornenie, že nádrže sa môžu plniť len bez pevného pripojenia,

*) Vykurovacía nafta je svojimi technickými parametrami totožná s motorovou naftou podľa ČSN 65 6506.

Účinnosť od: 00732
1.9.1973

-- Vynechaný text --