



**VÝMĚNÍKY TEPLA PRO ÚSTŘEDNÍ
VYTÁPĚNÍ**
Technické požadavky

ČSN 06 0009

JK 484.3

JK 506.1

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Heat exchangers for central heating. Technical requirements.

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu, zkoušení a dodávání rekuperačních výměníků tepla určených k ohřevu vody nebo vodních roztoků pro zařízení ústředního vytápění podle ČSN 06 0310 nebo používaných jako ohříváky pro přípravu teplé užitkové vody /dále TUV/ podle ČSN 06 0320.

Tato norma neplatí pro výměníky, jejichž konstrukce byla schválena před nabytím její účinnosti, pro zásobníky TUV a pro zásobníky otopné vody sloužící k přípravě TUV.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názvosloví jednotlivých částí výměníků je v ČSN 69 6109.

2. Rekuperační výměník tepla /dále jen výměník/ - zařízení určené ke sdílení tepla mezi dvěma teplotonosnými látkami oddělenými tuhou stěnou.

3. Trubkový výměník tepla - výměník skládající se zpravidla z válcového pláště, ve kterém je uložen trubkový svazek; slouží ke sdílení tepla mezi teplotonosnými látkami proudícími odděleně trubkovým a mezitrubkovým prostorem.

-- Vynechaný text --