



**ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY S VODNÍM  
A PARNÍM OHŘEVEM A KOMBINOVANÉ  
S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM** **ČSN 06 1010**  
**Technické požadavky. Zkoušení** JK 541; 484

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Storage water heaters with water and steam heating and combined with electric heating. Technical requirements. Testing

Tato norma stanoví technické požadavky a zkoušení samostatných zásobníkových ohřivačů (ohříváků) určených pro ústřední ohřev pitné a užitkové vody, připojených k vnitřnímu vodovodu, u nichž se jako teplotonosná látka používá voda (vodní roztok nemrznoucí kapaliny) s nejvyšší pracovní teplotou 200 °C nebo vodní pára s největším pracovním přetlakem 1,6 MPa; vztahuje se rovněž na ohřivače s kombinovaným ohřevem (voda + elektřina, vodní pára + elektřina).

Tato norma platí i pro ohřivače z dovozu.

Tato norma se nevztahuje na ohřivače, v nichž se ohřevu docílí směřováním ohřívání vody s teplotonosnou látkou.

Tato norma se nevztahuje na ohřivače vyrobené před datem její účinnosti.

## I. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

- 1.** Zásobníkový ohřivač (ohřívák) vody (dále jen ohřivač) - zařízení ohřívající vodu v zásobníku na požadovanou teplotu nezávisle na jejím odběru.
- 2.** Zásobník - vnitřní prostor ohřivače, v němž se ohřívá pitná nebo užitková voda.
- 3.** Ohřivací těleso - součást ohřivače sloužící ke sdílení tepla mezi teplotonosnou látkou a ohřívanou vodou.

4. Jmenovitý objem - objem zásobníku ohříváče stanovený výrobcem.

Účinnost od:  
1.10.1985

24742

---

-- Vynechaný text --