



**VYHRIEVACIE OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESÁ
NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Technické predpisy**

ČSN 06 1122

JK 484 5

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Flat steel central heating bodies. Technical code

Táto norma platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie vyhrievacích ocežových doskových telies určených pre systavy ústredného vykurovania, kde sa ako teplotonosná látka používa voda, prípadne iná kvapalina (napr. olej a pod.)

Až do 31. 12. 1994 je dovolená vyrábať vyhrievacie ocežové doskové telesá, ktorých výroba sa započala pred nadobudnutím platnosti tejto normy.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Jednoduché vyhrievacie ocežové doskové teleso - (ďalej iba vyhrievacie teleso) - teleso skladajúce sa z výliskov alebo ocežových plechov zvarovaných na súvislú dosku.

Po zvarení sa vytvorí sústava horizontálnych a vertikálnych kanálov na prietok teplotonosnej látky.

Názvy jednotlivých dielcov vyhrievacieho telesa a označenie základných rozmerov sú uvedené na obr. 1.

2. Zdvojené vyhrievacie teleso - dve navzájom pevne spojené vyhrievacie telesá so vstupnými a výstupnými nátrubkami so závitom na napojenie na rozvodné potrubie.

3. Podľa polohy vstupných a výstupných otvoroch rozoznávame:

a) vyhrievacie teleso so zadaným napojením - os vstupného a výstupného otvoru je kolmá na rovinu vyhrievacieho telesa.

b) vyhrievacie teleso s bočným napojením - os vstupného a výstupného otvoru leží v rovine telesa alebo je s ňou rovnobežná.

4. Nátrubok - dielec privarený na vyhrievacie teleso so závitom slúžiacim na pripojenie rozvodného potrubia alebo na zaskrutkovanie zátky, resp. odzdušňovacieho ventilu.

Nahrádza ČSN 06 1122
z 25.3.1975

Účinnosť od:
1.4.1991

24746

-- Vynechaný text --