



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Technical documentation of boilers

Tato norma platí pro vypracování dokumentace výrobcem parních a horkovodních kotlů /dále jen „kotlů“/ s konstrukčním přetlakem vyšším než 0,17 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto přetlaku, s výjimkou kotlů o celkovém vnitřním objemu do 10 litrů, u nichž součin z konstrukčního přetlaku v MPa zmenšeného o 0,1 a celkového vnitřního objemu v litrech je nejvýše 10, jakož i s výjimkou kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozidlech, nad kterými vykonává dozor ministerstvo dopravy.

Tato norma se nevztahuje na dokumentaci, kterou výrobce kotle poskytuje projekční organizaci pro vypracování jedno nebo vícestupňového projektu elektrárny, teplárny, výtopy, kotelny a pod. /ve smyslu vyhlášky č.163/76 Sb./.

Dokumentace kotlů, které v den účinnosti této normy jsou rozpracované, nemusí normě vyhovovat, jestliže vyhovuje předpisům platným v době jejich stavby. Za rozpracované se považují kotle:

a/ jejichž konstrukční podklady byly přede dnem účinnosti této normy předloženy k posouzení orgánům státního odborného dozoru /v souladu se zákonem č.174/68 Sb. § 3 -dále jen dozorčí orgány/ podle ČSN 07 0620 čl.1.

b/ které přede dnem účinnosti této normy byly připraveny k výrobě s podmínkou, že budou dohotoveny a jejich první tlaková zkouška bude provedena nejpozději do 31. prosince 1979.

I. NÁZVOSLOVÍ

Názvosloví - viz ČSN 07 0000

II. VŠEOBECNĚ

1. Norma určuje rozsah a úpravu dokumentace, kterou vyhotovuje výrobce:^{1/}

^{1/} Dokumentace předkládaná orgánům dozoru -viz ČSN 07 0620

Nahrazuje - viz dodatek

Účinnost od:
1.9.1979

00738

-- Vynechaný text --