



**BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ODPOPELŇOVACÍ  
ZAŘÍZENÍ HYDRAULICKÉ**

**ČSN 07 7015**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety rules for hydraulic de-ashing equipment

Tato norma stanoví bezpečnostní opatření při výrobě a provozu odpopelňovacího zařízení hydraulického splavovacího systému v kotelnách elektráren, tepláren nebo v obdobných zařízeních průmyslových závodů. Norma se nevztahuje na odpopelňovací zařízení mechanické a na odpopelňovací zařízení vysokotlakých a nízkotlakých plynových generátorů.

Odpopelňovací zařízení projektované po dni účinnosti této normy musí vyhovovat v plném rozsahu všem jejím ustanovením. U dosavadních zařízení musí být do 3 měsíců ode dne platnosti této normy splněny minimálně články zajišťující bezpečnost života a zdraví pracujících a bezpečnost provozu. Provozovatel zařízení předloží ke schválení návrh na úpravy příslušné nadřízené organizaci. Minimální požadavky na zajištění bezpečnosti a zdraví pracujících schvaluje na žádost hospodářského orgánu příslušný orgán dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci.<sup>1)</sup>

Úprava stávajících zařízení podle ustanovení této normy v plném rozsahu musí být provedena při nejbližší rekonstrukci, nejpozději však do 5 let ode dne platnosti této normy.

## **I. VŠEOBECNĚ**

### **Účel normy**

**1.** Účelem normy je zajistit bezpečný provoz odpopelňovacího zařízení, aby nedocházelo k úrazům obsluhujících osob a hmotným škodám, způsobených vadnou konstrukční koncepcí, výrobou, údržbou, obsluhou, nedostatečným dozorem při práci nebo neodborným zacházením. Norma určuje minimální požadavky, při kterých je bezpečnost provozu odpopelňovacího zařízení ještě zaručena.

---

<sup>1)</sup> Viz vyhlášku ÚRO ze dne 14. 7. 1961 č. 83, Sb. o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Tato norma je závazná

Platí od:  
1.7.1964

00745

---

**-- Vynechaný text --**