



**REGULÁTORY
PŘETLAKU PROPAN-BUTANU
Technické dodací předpisy**

ČSN 07 8690

JK 514

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Propane-butane overpressure governors. Technical and delivery regulations.

Tato norma platí pro zkoušení, prověřování dodávek, dodávání, balení, dopravu a skladování regulátorů přetlaku plynné fáze propanbutanu (viz čl. 1) se stálým jmenovitým přetlakem do 5 kPa.)

Norma neplatí pro regulátory, jejichž konstrukce umožňuje přebrání regulátoru nebo bez odstranění plomby.

Norma také neplatí pro vyrovnávací regulátory a pro regulátory, které jsou součástí spotřebičů.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Regulátor přetlaku propan-butanu (dále jen regulátor) - je zařízení, které snižuje vstupní přetlak plynné fáze propan-butanu přiváděné ze zdroje (láhve, sudy, popř. baterie těchto nádob) a samočinně jej udržuje na trvale nastavené hodnotě.
- 2.** Propan-butan - dále jen PB - plynná fáze směsi zkapalněných plynů podle ČSN 65 6482 Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Propan-butan.
- 3.** Vstupní přetlak P_v - přetlak PB v přívodu regulátoru.
- 4.** Největší vstupní přetlak $p_{v \max}$ - největší dovolený přetlak PB v přívodu do regulátoru při největší přípustné teplotě PB.

*) Viz ČSN 38 6460, ČSN 38 6462

Účinnost od:
1.9.1980

00757

-- Vynechaný text --