



MONTÁŽ KOTLŮ A KOTELNÍCH ZAŘÍZENÍ

ČSN 07 0624

JK 483

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Erection of boilers and boiler equipment

Tato norma platí pro montáž parních a horkovodních kotlů stabilních (dále jen kotlů), ve kterých je přetlak pracovní látky vyšší než 0,07 MPa nebo teplota pracovní látky je vyšší než 115 °C, (388 K) s výjimkou elektrických kotlů. Norma stanoví požadavky na montáž, kontrolu montáže, stavební a první tlakovou zkoušku.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Montáž kotle - umístění a úplné smontování kotle.
2. Montáž kotelního zařízení - úplné smontování kotelního zařízení podle projektu tak, aby bylo schopno trvalého provozu.
3. Ostatní názvosloví a pojmy jsou v příslušných normách a předpisech (viz Dodatek).

II. VŠEOBECNĚ

Účel normy

4. Účelem normy je stanovit základní požadavky, které je nutno dodržovat při montáži kotlů. Veškeré

montážní práce na kotlech musí být prováděny v soulase s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a s předpisy protipožární ochrany.

5. Při montáži dalších kotlů v kotelnách s kotly v provozu nebo při rozšíření dosavadních kotlen je nutno navíc přihlížet k místním provozním předpisům (viz ČSN 07 0710).

Nahrazuje ČSN 07 0624
z 18.10.1967

Účinnost od:
1.7.1980

06385

-- Vynechaný text --