



**KONSTRUKCE A VÝSTROJ PARNÍCH  
A HORKOVODNÍCH KOTLŮ**

**ČSN 07 0620**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Construction and equipment of steam boiler and heat-water boiler

Tato norma platí pro konstrukci a výstroj stabilních a převozných parních kotlů (pouze kotlů vyrábějících vodní páru) a horkovodních kotlů, ve kterých přetlak pracovní látky je vyšší než 0,07 MPa nebo teplota pracovní látky je vyšší než 115 °C, s výjimkou elektrických kotlů, lodních kotlů, pojízdných kotlů silničních a kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozidlech, nad kterými vykonává dozor federální ministerstvo dopravy.

Norma platí i pro parní a horkovodní kotle dodávané do zahraničí, pokud není v objednávce zvlášť předepsáno provedení podle norem a předpisů jiných států, jakož i pro parní a horkovodní kotle dovezené ze zahraničí.

Parní a horkovodní kotle, které v den účinnosti této normy jsou rozpracované, nemusí této normě vyhovovat jestliže vyhovují předpisům platným v době jejich stavby. Za rozpracované se považují kotle:

- a) jejichž konstrukční podklady byly přede dnem účinnosti této normy předloženy ke schválení<sup>1)</sup> orgánům státního odborného dozoru podle čl. I,
- b) které byly přede dnem účinnosti této normy připraveny k výrobě s podmínkou že budou dohotoveny a jejich první tlaková zkouška provedena nejpozději v průběhu 18ti měsíců po datu účinnosti této normy .

---

<sup>1)</sup> Schválení technického dozoru v ČSSR nahrazuje „Kladné odborné a závazné stanovisko státního odborného dozoru“.