



PARNÉ KOTLY
Typy a základné parametre

ČSN 07 0020
ST SEV 3034-81

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Steam boilers stable. Types. Basic parameters.

Touto normou sa zavádza

ST SEV 3034-81 Stabilné parné kotly. Typy. Základné parametre (pozri str. 3 až 11) ako čs štátna norma.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 11) sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.

Čs. norma je doplnená o čl. 01 a 02, platné len v ČSSR.

01. Pre parné kotly vyrábané v ČSSR sa menovité hodnoty parametrov rozširujú oproti norme ST SEV 3034-81 nasledovne:

Typ kotla	Množstvo vyrobenej pary t/h	Pretlak pary MPa	Teplota prehriatej pary °C	Teplota medzi-prehriatej pary °C	Teplota napájacej vody °C
<i>E</i>		0,9		—	do 105
	115	1,4	235	—	130
	115	2,4		—	
		3,8	450	—	
	120	4,5	450	—	145
	160 360	13,6	510	—	
<i>Ep</i>	670 800 970	16,7	540	640	250

Nahrádza - pozri dodatok

Účinnosť od:
1.1.1985

24792

-- Vynechaný text --