



HOŘÁKY NA PLYNNÁ PALIVA
Zkoušení

ČSN 07 5806*
ST SEV 621-83

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Gas fuel burners

Touto normou se zavádí

ST SEV 621-83 Hořáky na plynná paliva pro všeobecné použití v průmyslu. Zkoušení (viz str. 7 až 22) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 22), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí i pro výrobky z dovozu.

Tato norma neplatí pro výrobky schválené před nabytím účinnosti této normy.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 05 platné pouze v ČSSR.

01. Oddíl 2. ST SEV 621-83 se doplňuje o následující ustanovení:

- výhřevnost paliva se stanoví podle ČSN 38 5521 nebo výpočtem na základě rozboru paliva,
- hustota a poměrná hustota paliva se stanoví podle ČSN 38 5522 nebo výpočtem na základě výsledků rozboru,
- objemové podíly dílčích složek paliva se zjišťují rozbohem podle ČSN 38 5523, ČSN 38 5531 a ČSN 38 5533.

02. V bodě 3.1. ST SEV 621-83 se doplňuje rozměr kovové zkušební komory o průměr 280 mm.

03. Bod 4.4. ST SEV 621-83 se doplňuje o následující ustanovení:

Jednotlivé úseky palivového rozvodu hořáku se plynotěsně uzavřou a naplní vzduchem nebo jiným vhodným plynem o příslušném zkušebním přetlaku, který je:

- pro nízkotlaké úseky dvojnásobek nejvyššího pracovního přetlaku
- pro vysokotlaké úseky 1,5násobek nejvyššího pracovního přetlaku.

Zkušební přetlak se udržuje nejméně po dobu 5 minut.

Nahrazuje ČSN 07 5806 21.5.1979

Účinnost od:
1.1.1986

24807

-- Vynechaný text --