



**BAREVNÉ OZNAČOVÁNÍ
kovových tlakových nádob k dopravě
plynů
pro technické účely**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Colour marking of metal pressure vessels for transport of technical

Tato norma stanoví všeobecné požadavky a provedení základních nátěrů a doplňujícího barevného označení, jímž musí být opatřeny tlakové kovové nádoby (láhve, sudy, cisterny, bateriové vozy - dále jen nádoby) určené k dopravě plynů nebo jejich směsí pro technické účely.

Tato norma neplatí pro:

- a) nádoby k dopravě plynů pro zdravotnické účely
- b) láhve pro odběr vzorků plynů, bombičky CO₂ a N₂O s náplní do 15 g pro sifonové a šlehačkové láhve, autosifony a kyvety k syčení vody oxidem uhličitým (výroba sodovek)
- c) nádoby (patrony) s oxidem uhličitým pro ruční hasicí přístroje s hmotností náplně do 150 g
- d) nevratné obaly na technické plyny, bez zřetele na jejich velikost
- e) pro dodávky plynů do zahraničí, u nichž musí být označení provedeno v souladu s platnými mezinárodními předpisy a úmluvami
- f) pro Dewarovy nádoby a kontejnery do objemu 1000 litrů
- g) aerosoly podle ČSN 77 3000.*)

I. VŠEOBECNĚ

Základní nátěr

1. Nádoby (pokud nejsou vyrobeny z korozi-vzdorného materiálu nebo jejich povrch spolehlivě chráněn

proti korozi) musí být opatřeny základním nátěrem, který slouží jako ochrana proti korozi a k základnímu rozlišení podle hlavních oblastí použití.

*) viz ČSN 77 0050

Nahrazuje ČSN 07 8509
z 9.7.1969

Účinnost od:
1.4.1989

24816

-- Vynechaný text --