



**METODY MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU
VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Všeobecná ustanovení**

ČSN 12 0017

JK 429

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Methods of measurement and rating of noise from ventilating and air conditioning equipments.
General specifications

Norma stanoví metody měření hluku a hlukové charakteristiky vzduchotechnických zařízení.

I. NÁZVY A DEFINICE

1. Názvy a definice z oboru akustiky jsou uvedeny v ČSN 01 1304, ČSN 01 1600 a ČSN 01 1603.

II. VŠEOBECNĚ

2. Uvedené metody měření a hodnocení stanovují hluk vzduchotechnických zařízení a jejich samostatně použitelných částí, jehož zdrojem je ventilátor, elektromotor nebo jiné pomocné strojní součásti, proudění vzduchu v zařízení nebo chvění částí zařízení.

III. MĚŘENÉ VELIČINY

3. Metodami podle této normy se určují následující veličiny:

a) Hladina akustického výkonu $A L_{WA}$ v db(A);

b) Hladiny akustického výkonu v oktákových pásmech se středními kmitočty 125 až 8000 Hz L_{Woct} v dB (při podrobnějších požadovaných údajích);

c) Hladina zvuku $A L_A$ v dB(A) v místě pobytu osob, v místě obsluhy stroje nebo ve stanoveném místě, jestliže nelze určit hladinu akustického výkonu A;

Nahrazuje ČSN 12 0017
z 30.11.1981

Účinnost od:
1.5.1992

24994

-- Vynechaný text --