



**Průmyslové armatury
ŠOUPÁTKA
Technické dodací předpisy**

ČSN 13 3701

JK 422 2

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Gate vales. Technical delivery code

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu, prověřování a dodávání šoupátek určených pro průmyslové účely (dále jen šoupátek) podle příslušných rozměrových norem nebo technických podmínek (dále jen TP).

Zpřesňuje a doplňuje pro tento druh armatur technické dodací předpisy pro průmyslové armatury podle ČSN 13 3060.

I. VŠEOBECNĚ

Použití

1. Podmínky pro použití šoupátek jsou uvedeny v rozměrových normách, TP nebo v průvodní technické dokumentaci, popř. mohou být s výrobcem zvlášť sjednány a uvedeny v hospodářské smlouvě.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Materiál

2. Materiál šoupátek určených pro energetiku musí odpovídat ČSN 42 0090.

3. Materiál připojovacích hrdel přivařovacích šoupátek volí výrobce v závislosti na materiálu potrubí.

Konstrukce

4. Pro konstrukci šoupátek a mezní úchylky jejich rozměrů platí rovněž ustanovení rozměrových norem nebo TP.

5. Pro konstrukci přivařovacích šoupátek platí návrh ČSN 13 3050.

6. Šoupátka se vyrábějí s nezúženým i se zúženým průtokem v sedle tělesa. U šoupátek se zúženým průtokem jsou hodnoty zúžení uvedeny v rozměrových normách, TP a v průvodní technické dokumentaci.

Nahrazuje ČSN 13 3701
z 8.3.1972

Účinnost od:
1.10.1980

00899

-- Vynechaný text --