



**Drobná armatúra plynovodná
PLYNOVÉ KOHÚTY
Technické predpisy**

ČSN 13 7401

JK 551 3

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Gas cocks, technical code

Táto norma platí pre plynové kohúty a hadicové násadce podľa príslušných čs. rozmerových noriem uvedených prehľadne v ČSN 13 7400. Je doplnkom ČSN 13 7100 a spresňuje a dopĺňa v nej uvedené ustanovenia.

Odchýlky od tejto normy sú dovolené len v odôvodnených prípadoch po dohode výrobcu s odberateľom uvedené v hospodárskej zmluve. To platí predovšetkým pre výrobu náhradných kohútov pre údržbu doterajších zariadení a pre špeciálne účely použitia kohútov.

I. NÁZVOSLOVIE

Základné pojmy

1. Plynové kohúty priame v rozsahu menovitých svetlostí od Js 1/4" do Js 3" - súčasti plynovodného potrubia podľa ČSN 38 6441, ktoré slúžia na uzavieranie potrubia.

Plynové kohúty pre hadice v rozsahu menovitých svetlostí od Js 1/4" do Js 1/2" - súčasti rozvodu plynovodného potrubia pre menšie prenosné plynové spotrebiče, ktoré slúžia na uzavieranie gumových hadíc rozvodu.

Hadicové násadce - súčasti rozvodu plynovodného potrubia, ktoré slúžia na pripojenie gumových hadíc k plynovému spotrebiču alebo k potrubiu.

2. Menovitá svetlosť plynových kohútov a hadicových násadcov - označenie veľkostí týchto súčastí, podľa ktorého sa priradujú k potrubiu (nezodpovedá skutočnej svetlosti kohútov).

3. Tesniace krytie - najkratšia vzdialenosť medzi tesniacimi plochami, ktorými by mohlo nastať unikanie plynu.

Nahrádza ČSN 13 7401
z 21.10.1960

Účinnosť od:
1.1.1967

06450

-- Vynechaný text --