



**POŽÁRNÍ HYDRANTY**  
**Technické předpisy**

**ČSN 13 6602**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fire hydrants. Technical regulations

Tato norma platí pro podzemní i nadzemní hydranty podle příslušných rozměrových čs. norem nebo technických podmínek a stanoví pro ně společné požadavky pro konstrukci, výrobu, zkoušení, dodávání, montáž a údržbu.

## **I. VŠEOBECNĚ**

### **Užití**

**1.** Požární hydranty se trvale připojují na potrubí vodovodů, které jsou určeny mimo dodávky spotřební vody též k dodávce vody k hašení. Rozmístění požárních hydrantů, jakož i jejich vzájemné vzdálenosti a vzdálenosti od budov musí odpovídat ČSN 73 0761, ČSN 73 6620 a ČSN 73 6622.

### **Pracovní podmínky**

**2.** Požární hydranty se dovoluje používat pro pracovní pretlak do 1 MPa ( $\pm 10$  kp/cm<sup>2</sup>).

### **Technické náležitosti objednávky**

**3.** Při objednávce je nutno uvést následující údaje:

- a) počet kusů,
- b) označení podle rozměrové normy,

c) popř. jiné údaje (příslušenství, náhradní díly apod.).

#### 4. na doplňky

ČSN 13 6610 a část ČSN 13 6620  
z 22.10.1956

Účinnost od:  
01.02.1976

06551

---

**-- Vynechaný text --**