



**Armatury vodárenské
NAVRTÁVACÍ PASY
Technické předpisy**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Clamps for branch pipe. Technical regulations

Tato norma platí pro navrtávací pasy užívané ve vodárenství k navrtání vodovodních potrubí a osazení vodovodních přípojek. Zpřesňuje a doplňuje pro tento druh výrobků technické předpisy pro průmyslové armatury podle ČSN 13 3060.

Pro vodovodní potrubí a přípojky platí ČSN 75 5401, ČSN 75 5402 a ČSN 75 5411.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Navrtávací pas - potrubní vodárenská armatura bez uzávěru nebo s uzávěrem, která se používá k navrtání vodovodního potrubí a osazení vodovodní přípojky pro odběr vody.

II. VŠEOBECNĚ

Rozsah výroby a použití

2. Navrtávací pasy se vyrábějí pro vodovodní potrubí jmenovitého tlaku PN 10 a pro jmenovité světlosti DN uvedené v rozměrových normách ČSN 13 6592 a ČSN 13 6594. Navrtávací pasy bez uzávěru je možno použít k navrtání potrubí bez tlaku. Navrtávací pasy s uzávěrem lze použít k navrtání potrubí s nejvyšším pracovním přetlakem 1 MPa a nejvyšší pracovní teplotou 40 °C.

Technické náležitosti objednávky

3. Objednávání navrtávacích pasů se provádí podle ČSN 13 3060.

Příklad označení pro objednávku je uveden v rozměrových normách.

4. Velikost navrtávacího pasu se určí podle jmenovité světlosti DN vodovodního potrubí, na které bude osazen.

5. Doplnkovou číslicí za číslem rozměrové normy se předepisuje provedení navrtávacího pasu:

.0 pro potrubí litinová nebo ocelová

.1 pro potrubí z plastických hmot

.2 pro potrubí z azbestocementu

Nahrazuje ČSN 13 6503
z 27.6.1973

Účinnost od:
1.4.1991

25136

-- Vynechaný text --