



**NEPRŮBOJNÉ KAPILÁRNÍ POJISTNÉ
ARMATURY S KULIČKOVOU VRSTVOU**

ČSN 13 6653

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Capillary flame arrester fittings with ball layer

Tato norma stanoví základní požadavky na neprůbojné kapilární pojistné armatury s kuličkovou vrstvou (dále jen neprůbojné pojistné armatury), sloužící k zabránění prošlehnutí plamene a přenosu výbuchu směsí hořlavých plynů a par.

Tato norma se nevztahuje na neprůbojné pojistné armatury určené pro speciální účely.

Tato norma neplatí pro neprůbojné pojistné armatury navržené a vyrobené před datem účinnosti této normy.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názvy použité v této normě jsou uvedeny v ČSN 13 6650 a v ČSN 13 3000.

II. VŠEOBECNĚ

2. Neprůbojné pojistné armatury s kuličkovou vrstvou jsou součástí bezpečnostní techniky na ochranu nádrží a technologických zařízení pro média skupiny výbušnosti I, IIA, IIB podle ČSN 33 0370 a hořlavé kapaliny třídy 3 bod 301, podle RID1).

Zásadne se používají tam, kde existuje stálé nebo dlouhodobé nebezpečí výskytu hořlavých plynů a

par nebo mlhy (mraku), prostorově ohraničené.

3. Neprůbojných pojistných armatur se nepoužívá v případech uvedených v ČSN 13 6651 a ČSN 65 0201.

1) RID - mezinárodní řád pro přepravu nebezpečného zboží po železnici

ČSN 13 6653
ze 17.6.1964

Účinnost od:
1.6.1986

25144

-- Vynechaný text --