



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Transition pipe joins HDPE-steel

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání přechodových spojů lineární polyetylén - ocel (dále jen přechodky) používaných v plynárenství ke stavbě nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek uložených v zemi, s pracovním přetlakem do 0,1 MPa, jimiž se rozvádí svítiplyn a zemní plyn pro veřejný rozvod.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Přechodka - potrubní díl, nerozebíratelný spoj, sloužící ke spojení ocelové části potrubí s potrubím z IPE.
2. Přechodový díl - ocelová část přechodky určená ke svaření s ocelovým potrubím.
3. Plastová část přechodky - určená ke svaření s potrubím z IPE.
4. Objímka - část přechodky tvaru ocelového pouzdra sloužící k mechanickému upevnění a utěsnění obou navzájem spojovaných částí přechodky.
- 5 na doplňky.

II. VŠEOBECNĚ

Použití

6. Přechodky jsou spoje mezi ocelovou částí plynovodu a částí z IPE uložené v zemi. Použití přechodků v nadzemním vedení je nepřípustné.

7. Přechodky není dovoleno používat v terénech s posuvem půdy.

8 na doplňky.

Značení

9. Každá přechodka je označena na plastové části znakem výrobce, průměrem D, PN, měsícem a rokem výroby. Přechodky se mohou značit také výrobními čísly. Značení se provede vyražením tak, aby jeho hloubka nepřesáhla 0,5 mm.

Účinnost od:
1.5.1984

25237

-- Vynechaný text --