

	Armatury budov - Uzavírací ventily ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v budovách - Zkoušky a požadavky	ČSN EN 1213  13 5820
---	---	-------------------------------

Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in buildings - Tests and requirements

Robinetterie de bâtiment - Robinets d'arrêt à soupape en alliage de cuivre pour la distribution d'eau potable dans le bâtiment - Essais et prescriptions

Gebäudearmaturen - Absperrventile aus Kupferlegierungen für Trinkwasseranlagen in Gebäuden - Prüfungen und Anforderungen

## Oznámení o schválení

Evropská norma EN 1213:1999 Armatury budov - Uzavírací ventily ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v budovách - Zkoušky a požadavky byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 1213 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 1213:1999 má status české technické normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

## Endorsement notice

The European Standard EN 1213:1999 Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in buildings - Tests and requirements was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 1213 without any modification. The European Standard EN 1213:1999 has the status of a Czech Standard.

This European Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

## Anotace obsahu

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 164.

Jejím účelem je stanovit požadavky na materiály a konstrukci uzavíracích ventilů ze slitin mědi, požadavky na mechanické, hydraulické a akustické charakteristiky, zkušební metody a značení.

Norma platí přednostně pro ventily ze slitin mědi o světlostech DN 10 až DN 100, používané pro rozvody pitné vody v budovách. Teplota dodávané vody je maximálně 65 °C, dočasné zvýšení teploty

do 95 °C je přípustné maximálně po dobu 1 h.

Jiné kovové materiály mohou být použity, jestliže je ověřeno, že jejich použití je shodné.

Tato norma platí rovněž pro uzavírací armatury v kombinaci s příslušenstvím ve stejném tělese.

Tato norma neplatí pro regulační nebo údržbářské armatury konstruované speciálně pro odpojování zdravotnětechnických vypouštěcích a ostatních armatur.

© Český normalizační institut, 2001

**61065**

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

---

-- Vynechaný text --