



**Chladicí zařízení
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
PRO STANOVENÍ PŘEPLATKŮ**

ČSN 14 0606*

ST SEV 2548-80

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Refrigerating plants. General conditions for determination of overpressure

Touto normou se zavádí ST SEV 2548-80 Chladicí zařízení. Všeobecné podmínky pro stanovení přetlaků (viz str. 3 až 7), jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

Souvisící čs. normy

ČSN 14 0110 Názvosloví chladicí techniky

ČSN 14 0645 Malá stabilní chladicí zařízení a chladicí zařízení pro silniční přepravu. Bezpečnostní požadavky.

ČSN 14 0646 Předpisy pro chladicí zařízení

Obdobné zahraniční normy

PN-74/M-04602 Chłodnictwo, Cisnienie w urządzeniach amoniakalnych

PN-74/M-04603 Chłodnictwo, Cisnienie w urządzeniach na czynnik R12

PN-74/M-04604 Chłodnictwo, Cisnienie w urządzeniach na czynnik R22

PN-74/M-04607 Chłodnictwo, Cisnienie w urządzeniach na czynnik R502

TGL 12951 Kälteanlagen, Sicherheitstechnische Vorschriften für Herstellung, Prüfung und Aufstellung

JUS-M. E.105 Radni i probni protisci

Obdobné mezinárodní doporučení

ISO R 1662 Safety requirements for refrigerating plants

Citace ze souvisejících ST SEV v ČSSR neschválených

ST SEV 1166-78 čl. 1.21:

Nízkotlaká část - Část chladicího stroje (zařízení), která je pod tlakem sání. čl. 1.22:

Vysokotlaká část - Část chladicího stroje (zařízení), která je pod tlakem výtlačku.

Účinnost od:
1.1.1984

25253

-- Vynechaný text --