



**BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY PRO CHLADICÍ
ZAŘÍZENÍ**

ČSN 14 0646

JK -

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rules for refrigerating equipment

Tato norma platí:

1. pro projektování, konstrukci, výrobu, montáž a provoz chladicích zařízení a tepelných čerpadel, ve kterých se

vypařuje a kondenzuje chladivo v uzavřeném okruhu, pokud byla projektována po nabytí účinnosti této normy;

2. pro rekonstruované, rozšiřované nebo upravované části stávajících zařízení a pro převod zařízení na jiné chladivo;

3. pro provoz chladicích zařízení projektovaných, nebo vyrobených, popř. instalovaných před nabytím účinnosti této normy. Chladicí zařízení projektovaná, nebo vyrobená, popř. instalovaná před nabytím účinnosti této normy, která neodpovídají některým jejím ustanovením, se nemusí upravovat, nebude-li jejich provozem ohrožena bezpečnost lidí nebo věcí. Norma obsahuje též některá ustanovení týkající se objektů, v nichž jsou zařízení instalována.

Tato norma neplatí pro chladicí zařízení:

a/ s náplní chladiv 1. skupiny podle čl. 45 o hmotnosti menší než 5 kg,

b/ s náplní chladiv 2. skupiny podle čl. 46 o hmotnosti menší než 2,5 kg /kromě zařízení s výparníkem odtávaným horkými parami chladiva/,

c/ pracující s vodou nebo vzduchem jako chladivem,

d/ důlní a transportní,

e/ která jsou objektem experimentálního výzkumu a pro která musí být vypracovány zvláštní předpisy se zřetelem na způsobilost jejich obsluhy.

ČSN 14 0646
z 14.11.1975

Účinnost od:
01.04.1989

32656

-- Vynechaný text --