



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fire protections for erection of local heating appliances in inland navigation

Tato norma platí pro instalaci a provoz topidel na všech typech vnitrozemských plavidel stavěných v ČSSR, nebo dovezených a v ČSSR provozovaných a stanoví pro ně základní požárně bezpečnostní požadavky. Nevztahuje se na kotle ústředního vytápění.

Podle této normy je nutno upravit do 1. 1. 1980 i stávající instalaci topidel na plavidlech, kromě instalace zařízení na zkapalněný

topný plyn. Instalace zařízení na zkapalněný topný plyn a projekty takovýchto nových zařízení dokončené před nabytím účinnosti této normy se musí upravit v rozsahu dohodnutém v Československém lodním registrem (dále ČsLR).

Výjimky z ustanovení této normy povoluje ČsLR.

## **I. Názvosloví**

**1. Klasifikační organizace** - organizace zabývající se technickým dozorem nad stavbou plavidel a lodních zařízení, jakož i jejich klasifikací.

**2. Topidlo** - kamna, popř. jiné topné těleso nebo zařízení, které slouží k místnímu vytápění. V této normě se pokládá za topidlo i obvyklé zařízení pro vaření nebo pečení.

**3. Trvalá tepelná odolnost materiálu** - nejvyšší teplota, jejímž účinkům může být materiál na vzduchu trvale vystaven, aniž by došlo k jeho samovolnému chemickému nebo mechanickému poškození.

ČSN 32 5700  
z 2.9.1969

Účinnost od:  
1.12.1979

02600

---

-- Vynechaný text --