



Elektrotechnické předpisy

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení

Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje

Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-537
HD 384.5.537 S1

mod IEC 364-5-537:1981+A1:1989

Electrical equipment and installation. Part 5: Selection and erection of equipment. Chapter 53: Switchgear and controlgear. Section 537: Devices for isolation and switching

Matériels électriques et installation. Partie 5: Choix et mise en oeuvre des matériels électriques. Chapitre 53: Appareillage. Section 537: Dispositifs de sectionnement et de commande

Elektrische Starkstromanlagen. Teil 5: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel. Kapitel 53: Schaltgeräte und Steuergeräte. Hauptabschnitt 537: Geräte zum Trennen und Schaltung

Tato norma obsahuje HD 384.5.537 S1, který modifikuje IEC 364-5-537:1981+A1:1989

Předmluva

Základem této normy je norma IEC 364-5-537:1981. Znění článku 537.2.1.1 je z Dodatku 1:1989.

HD 384.5.537 S1:1987 rozšiřuje normu IEC 364-5-537:1981 v 537.2.1.2 a v 537.3.2 Poznámka - Označení požadované tímto článkem může být provedeno použitím značek 0 a I pro polohy vypnuto a zapnuto, o „pokud norma pro příslušné zařízení použití těchto značek dovoluje“. Dále doplňuje 537.4.2 o text „ vidlice a zásuvky nelze použít k nouzovému vypínání“.

Tato norma je částí souboru norem ČSN 33 2000, do kterého jsou přebírány normy IEC 364 podle ČSN 33 2000 část 1 (mod IEC 364-1)

Články této normy jsou číslovány shodně s IEC 364-5-537:1981/A1:1989.