



Elektrotechnické předpisy

**ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ**

**Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech**

**Oddíl 705: Elektrická instalace**

**v zemědělských a zahradnických zařízeních**

**ČSN 33 2000-7-705**

**HD 384.7.705 S1**

**Mod IEC 364-7-705:1984**

Electrical equipment and installations. Part 7: Requirements for special installations or locations. Section 705: Electrical installations of agricultural and horticultural premises.

Matériels et installation électriques. Septième partie: Règles pour les installations et emplacements spéciaux. Section 705: Installations électriques dans les établissements agricoles et horticoles.

Elektrische Starkstromanlagen. Teil 7: Einzweckanlagen und Anlagen in speziellen Objekten. Teil 705: Landwirtschaftliche Betriebsstätten.

Tato norma obsahuje HD 384.7.705 S1:1991 který modifikuje IEC 364-7-705:1984.

Údaje, které jsou do normy doplněny jako národní doplňky, jsou označeny písmenem „N“ v čísle článku a tabulky, národní poznámky jsou označeny písmenem „N“ za slovem POZNÁMKA.

Údaje souhlasné s IEC 364-7-705:1984 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Obsah	strana
Předmluva	2
Citované normy	2
Další související normy	2
Obdobné zahraniční normy	2
Nahrazení předchozích norem	2
Deskriptory podle Tezauru ISO R00T	2
Články	
<b>705.1</b> Oblast použití	3
<b>705.1N1</b> Vnější vlivy	3
<b>705.4</b> Ochrana pro zajištění bezpečnosti	3
<b>705.41</b> Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	3

<b>705.42</b> Ochrana proti tepelným účinkům	5
<b>705.422</b> Ochrana proti požáru	5
<b>705.482</b> Ochrana proti požáru (zajištění evakuace)	5
<b>705.5</b> Volba a instalace materiálů	5
<b>705.51</b> Obecná pravidla	5
<b>705.52</b> Provedení elektrických rozvodů	5
<b>705.53</b> Snímací a kontrolní zařízení	5
<b>705.537</b> Zařízení pro odpojení a vypínání	5
<b>705.55</b> Ostatní zařízení	6
<b>705.55N1</b> Elektrické zařízení pro intenzivní chov zvířat	6

Ó Český normalizační institut, 1994

17446

Strana 2

---

## **Předmluva**

Základem této normy je norma IEC 364-7-705, první vydání 1984, která je upravena podle HD 384.7.705 S1.

Tato norma je částí souboru norem ČSN 33 2000, do kterého jsou přebírány normy IEC 364 podle ČSN 33 2000 část 1 (mod IEC 364-1).

Požadavky sedmé části doplňují, upravují nebo nahrazují obecné požadavky ostatních částí ČSN 33 2000.

Čísla uvedená za zvláštními čísly odstavců sedmé části jsou čísla částí, kapitol, odstavců nebo článků ČSN 33 2000.

Chybí-li odkaz na kapitolu, část nebo článek, znamená to, že jsou použitelné odpovídající všeobecné požadavky.

Údaje souhlasné s IEC 364-7-705 a HD 384.7.705 S1 jsou v této normě označeny stejným číslem (označením) článku, poznámky a pod. jako v ČSN 364-7-705 a HD 384-7-705.

Projekty rozpracované před datem účinnosti této normy se mohou dokončit podle původní normy, avšak nejpozději do 18 měsíců po datu účinnosti této normy.

---

**-- Vynechaný text --**