



**ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
JMENOVITÉ KMITOČTY OD 0,1 DO 10 000 Hz
A JEJICH DOVOLENÉ ODCHYLKY**

ČSN 33 0128*

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Standard frequencies in the range of 0,1 to 10 000 Hz and their tolerances

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 3687-82 Elektrické sítě, zdroje, měniče a spotřebiče. Jmenovité kmitočty od 0,1 do 10 000 Hz.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá v odvolávkách, citacích a odkazech přímo norma RVHP.

S normou RVHP souhlasí všechny uvedené hodnoty jmenovitých kmitočtů a všechny dovolené odchylky jmenovitých kmitočtů.

Tato norma platí pro elektrické soustavy a k nim připojená zařízení a spotřebiče, které pracují v ustáleném provozu při stanovených kmitočtech od 0,1 do 10 000 Hz, a stanoví jmenovité hodnoty kmitočtů a jejich dovolené odchylky.

Norma se nevztahuje na:

- 1) zařízení s plynulou regulací kmitočtu a zařízení pracující v havarijních a nenormálních provozních stavech,
- 2) zařízení určená pro technologické procesy, které probíhají při jiných kmitočtech,
- 3) vnitřní obvody zdrojů, měničů a elektrických spotřebičů,
- 4) sdělovací a signální zařízení provozované po vedeních nebo bezdrátově,
- 5) elektrifikovanou dopravu kolejovou a bezkolejovou,
- 6) zařízení dálkového ovládání, dálkového měření a dálkovou signalizaci (včetně signalizace a blokování na železnicích),

7) zařízení elektroakustická, pro rozhlas a televizi, průzkumná zařízení (např. v geofyzice),

8) elektrické hřídele a pohony v textilních strojích, u nichž princip působení zařízení a přístrojů nedovoluje používat kmitočty uvedené v této normě.

Nahrazuje ČSN 34 0033
z 15.7.1966

Účinnost od:
1.1.1985

23332

-- Vynechaný text --