



**Elektrotechnické předpisy
ZNAČENÍ
SVOREK ELEKTRICKÝCH PŘEDMĚTŮ
A VYBRANÝCH VODIČŮ.
OBECNÁ PRAVIDLA
PÍSMENNO ČÍSLICOVÉHO SYSTÉMU**

ČSN 33 0160

ČSN 39 0160 (eqv IEC 445-1988)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including general rules for an alphanumeric system

Tato norma je překladem IEC 445 Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů, včetně obecných pravidel pro písmenno-číslíkový systém, druhé vydání 1988.

1 ROZSAH PLATNOSTI

Tato norma platí pro určování a označování svorek elektrických předmětů jako jsou rezistory, pojistky, relé, stykače, transformátory, točivé stroje a podle možnosti i pro sestavy z těchto předmětů. Platí také pro označování některých vybraných vodičů.

2 ÚČEL

Účelem této normy je shrnout různé způsoby pro určování svorek elektrických předmětů a stanovit obecná pravidla pro jejich písmenno-číslíkové označování a pro písmenno-číslíkové označení konců některých vybraných vodičů uvedených v tab. 1 čl. 5.

Poznámka: Podrobnosti o používání těchto obecných pravidel pro jednotlivé výrobky a nutné doplňující označování může být uvedeno v příslušných normách.

3 ZPŮSOBY OZNAČOVÁNÍ

Je-li nutné označit svorky elektrických předmětů nebo některé vybrané vodiče, použije se k tomu některý nebo některé z těchto způsobů:

3.1 Skutečné umístění nebo vzájemná poloha svorek elektrických předmětů nebo konců některých vybraných vodičů v souladu s tím, jak jsou stanovené pro příslušný výrobek.

Poznámka: Např. podle ČSN 35 4513 část 1 a ČSN 35 4513 část 2 (odpovídají IEC 309).

Nahrazuje ČSN 33 0160
z 29.1.1980

Účinnost od:
1.3.1991

23333

-- Vynechaný text --