



**Elektronické předpisy
MÍSTA PŘIPOJENÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ
NA ELEKTRICKÝCH PŘEDMĚTECH**

ČSN 33 0360

ČSN 33 0360 (eqv ST SEV 2308-80)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Terminals for protective conductors. Technical requirements

V této normě jsou zpracovány údaje z ST SEV 2308-80 - Místa připojení ochranných vodičů.
Technické požadavky. Údaje shodné s ST SEV 2308-80 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma stanoví technické požadavky pro místa připojení ochranných vodičů (dále jen místa připojení) k elektrickým předmětům, popř. k jejich neživým částem, které je nutno chránit před nebezpečným dotykovým napětím připojením ochranného vodiče podle ČSN 34 1010.

Dále tato norma stanoví základní požadavky na provedení a umístění vnitřních i vnějších míst připojení ochranného vodiče z hlediska dosažení spolehlivé ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.

Příslušné předpisové nebo předmětové normy stanoví podrobnější technické požadavky pro připojení ochranného vodiče, jeho způsob připojení, počet, umístění, značení apod., vzhledem k mechanickému, elektromechanickému nebo tepelnému namáhání, která na ně mohou působit nebo vzhledem ke klimatickým podmínkám, kterým mohou být vystaveny (např. ČSN 34 1010, ČSN 33 2050 a další).

-- Vynechaný text --