



**Elektrotechnické predpisy  
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA  
V HORLAVÝCH LÁTKÁCH A NA NICH**

**ČSN 33 2312**

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Electrical equipment in and on combustible materials

Táto norma platí pre navrhovanie, voľbu druhu a zhotovenie a spôsob uloženia elektrických silových zariadení na a na ukladaných do horľavých látok (česky hmôt) a na ne.

Táto norma neplatí pre dopravné prostriedky a pre elektrické silové zariadenia zabudované v spotrebičoch.

Pri ukladaní elektrických zariadení do horľavých látok alebo na ne musia byť dodržané ustanovenia ostatných noriem, ktoré sa na daný prípad vzťahujú, ako napr. ČSN 33 2000; ČSN 33 2130; ČSN 33 2180; ČSN 33 2310; ČSN 34 1010; ČSN 34 1020; ČSN 34 1050 a pod.

Pre inštaláciu a používanie tepelných spotrebičov platí ČSN 06 1008.

Elektrické zariadenia uložené do horľavých látok alebo na ne pred účinnosťou tejto normy môžu byť ponechané v prevádzke podľa ustanovení ČSN 33 2000.

Rozpracovaná projektová dokumentácia elektrických zariadení do horľavých látok a na ne môže byť dokončená podľa ČSN 37 5241, avšak najneskôr do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto normy.

## **1. Všeobecne**

## Ciež normy

1.1. Norma určuje podmienky na návrh a stavbu elektrických silových zariadení ukladaných do horžavých látok a na ne, ktorých ciežom je zabrániť vznieteniu horžavých látok a šíreniu požiaru vo vedeniach.

ČSN 37 5241  
z 2.4.1976

Účinnosť od:  
01.09.1986

23362

---

-- Vynechaný text --