



**Elektrotechnické předpisy
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
V DIVADLECH A JINÝCH OBJEKTECH
PRO KULTURNÍ ÚČELY**

ČSN 33 2420

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Regulations for electrotechnology. Electrical devices in theaters and similar premises

Tato norma platí pro projektování, provádění, rekonstrukce a revize elektrických zařízení v divadlech, kulturních domech, ve stálých přednáškových koncertních a výstavních sálích.

Norma neplatí pro kina, rozhlasová studia a mobilní objekty pro kulturní účely.

Projekty rozpracované před účinností této normy se mohou dokončit podle původní normy, avšak nejpozději do 18 měsíců po datu účinnosti.

Zařízení provedená a provozovaná podle dříve platných předpisů mohou zůstat v provozu do nejbližší rekonstrukce, musí však vyhovovat z hlediska bezpečnosti a funkce provozu (základní elektrotechnické předpisy ČSN 33 2000).

I. VŠEOBECNĚ

1.1. Elektrické zařízení musí vyhovovat všeobecně platným normám a předpisům.

1.2. Z hlediska instalace elektrických zařízení se objekty dělí podle počtu sedadel na tyto kategorie:

K 1 - nad 1200 sedadel,

K 2 - od 401 do 1200 sedadel,

K 3 - od 101 do 400 sedadel,

K 4 - do 100 sedadel.

l.3. U objektů s více samostatnými společenskými prostory (např. divadelní sály, zkušebny, výstavní sítě atd.) je pro kategorizaci směrodatný celkový počet sedadel nebo uvažovaný celkový počet (celková kapacita) shromážděných osob.1)

1) Pro stanovení celkového počtu shromážděných osob se použije ČSN 73 0818.

ČSN 34 1310
z 23.10.1968

Účinnost od:
01.05.1987

23365

-- Vynechaný text --