



**Elektrotechnické předpisy
OCHRANA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PŘED PŘEPĚTÍM**

**ČSN 33 3060*
ST SEV 2725-80**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Protection of electrical equipment against overvoltage

Touto normou se zavádí

**ST SEV 2725-80 Elektrická zařízení střídavého proudu s napětím vyšším než 1 kV.
Požadavky na ochranu před přepětím (viz.str. 3 až 7) jako čs. státní norma.**

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu schválily (viz.str.7) se používá (v odvolávkách,citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01, platný pouze v ČSSR.

01. V čl. 2.1 a v dalším textu překladu ST SEV 2725-80 je pro skupiny napětí použito názvosloví podle platných čs.norem. Hranice napětí pro vn, vvn a zvn jsou v ČSSR odlišné (viz. ČSN 33 0010).

Tato norma RVHP platí pro elektrické zařízení střídavého proudu s napětím vyšším než 1 kV a stanoví požadavky na jejich ochranu před atmosférickým a spínacím přepětím.

DODATEK

Souvisící čs. normy

ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN 33 3070 Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí

ČSN 33 3200 Třídění elektrických stanic a rozvodných zařízení

ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 34 1100 Elektrická venkovní vedení

ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 34 1530 Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice

ČSN 35 4870 Ventilové bleskojistiky

ČSN 35 4871 Ventilové bleskojistiky pro silnoprůdová zařízení

ČSN 34 1018
ze 4.3.1964

Účinnost od:
01.07.1984

23373

-- Vynechaný text --