



**Elektrotechnické předpisy
DOZORNY PRO ELEKTRICKÁ
ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ**

ČSN 33 3260

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Electric control rooms

Tato norma platí pro projektování dozoren určených k řízení rozvodného zařízení tepelných, jaderných a vodních elektráren, tepláren a elektrických stanic. Pro dozorny určené k řízení technologických procesů platí ustanovení ČSN 18 4302.

Norma platí pro stavby a jejich projekty, na jejichž dodání byla uzavřena hospodářská smlouva po datu účinnosti této normy.

Projekty rozpracované před datem účinnosti této normy se mohou dokončit podle původní normy, avšak nejpozději do 18 měsíců od účinnosti této normy.

1. VŠEOBECNĚ

1.1 Dozorna se zřizuje jen v elektrických stanicích a výrobnách s trvalou obsluhou v těchto případech:

- v transformovnách vvn,
- v transformovnách vn/vn, trakčních transformovnách, spínacích vn stanicích a trakčních měnících, důležitých z hlediska rozsahu elektrického zařízení, provozu a začlenění v elektrizační soustavě,
- ve velkých průmyslových transformovnách podle důležitosti a charakteru elektrické rozvodné sítě závodu,
- v elektrárnách nebo teplárnách pro řízení rozvodného zařízení vlastní spotřeby, pokud nemůže být součástí dozorny pro řízení technologických procesů, nebo u kterých jsou umístěny el. stanice,
- ve vodních a přečerpávacích vodních elektrárnách podle významu a způsobu provozu s návazností na el. stanice a hydrotechnická zařízení.

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
01.09.1982

23380

-- Vynechaný text --