

**PŘEDPISY PRO ELEKTRICKÉ TRAKČNÍ
NAPÁJECÍ A SPÍNACÍ STANICE****ČSN 33 3505**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rules for electric traction substations and sectioning points

Tato norma stanoví základní a společné zásady pro projektování, stavbu, zkoušení, provoz, údržbu a rekonstrukci trakčních napájecích a spínacích stanic celostátních drah, tramvajových a trolejbusových drah a elektrických drah zvláštního určení (důlní, průmyslové) a vleček elektrizovaných stejnosměrnou nebo jednofázovou trakční proudovou soustavou v rozsahu platnosti této normy a ČSN 34 1500.

Tyto předpisy platí rovněž pro ucelené doplňky stávajících zařízení a rozsáhlejší rekonstrukce a modernizace. Dosavadní zařízení provedená podle dřívějších předpisů a norem lze ponechat v provozu, jestliže vyhovují požadavkům bezpečnosti osob, věcí a provozu dráhy.

Tyto předpisy neplatí pro trakční napájecí stanice metra a pro elektrická napájecí zařízení lanových a jeřábových drah, výtahů a podobných dopravních zařízení.

Tyto předpisy dále platí pro elektrická silová zařízení, která nejsou určena pro trakční účely, ale jsou napájena z trakčních zařízení (např. zařízení elektrického vytápění vlakových souprav, napájení 6 kV zabezpečovacího zařízení).

Pro silová sdělovací a zabezpečovací zařízení umísťovaná a vedená v trakčních napájecích a spínacích stanicích jsou v této normě uvedena ustanovení doplňující ČSN 34 1010.

Výjimky z ustanovení této normy povoluje federální ministerstvo dopravy a spojů.

I. Názvosloví

1. Názvosloví elektrických trakčních zařízení je uvedeno v ČSN 34 5145 a v souvisících čs. normách.

Definice používání v této normě jsou uvedeny v příloze.

2 až 20 na doplňky

Nahrazuje: ČSN 34 1530 z 25.5.1972
ČSN 37 6710 z 25.5.1972
ČSN 37 6711 z 25. 5. 1972

Účinnost od: 23385
1.7.1989

-- Vynechaný text --