



**Elektrotechnické předpisy ČSN
PŘEDPISY
PRO SVĚTELNÁ VOLACÍ ZAŘÍZENÍ
A ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ**

ČSN 34 2720

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Regulations for luminous signal calling equipments and intercommunication equipments

Tato norma udává technické požadavky pro konstrukci světelných volacích zařízení a zařízení dorozumívacích, používaných zejména ve zdravotnických objektech, hotelích, popřípadě v jiných podnicích občanské výstavby.

Pro rozvody vedení k těmto zařízením platí ČSN 34 2300. Norma platí pro zařízení vyvíjená po její účinnosti a pro zařízení dovážená. Zařízení dosud vyráběná mohou být používána do jejich dožití.

Poznámka: Dosavadní zařízení se musí upravit podle této normy v případech uvedených v ČSN 34 1000 (§ 10 008 ve vydání z října 1962).

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Světelné volací zařízení - zařízení, kterého lze použít pro světelné a akustické volání z více míst.
- 2.** Dorozumívací zařízení - zařízení, kterého lze použít pro hovorové dorozumění více míst s jednou osobou.
- 3.** Volací tlačítko - tlačítko, jehož stisknutím se zapojí světelné a akustické signály.
- 4.** Táhlové tlačítko - spínací kontakt ovládaný táhlem, při jehož sepnutí se zapojí světelné a akustické signály.
- 5.** Vybavovací tlačítko - tlačítko, jehož stisknutím se zruší všechny světelné a akustické signály.
- 6.** Zástupový klíč - klíč pro ovládání bzučáku, zapojení žárovky přítomnosti a ovládání obvodu nouzového volání.

7. Volací tlačítko nouzového volání - tlačítko určené k zapojení obvodu nouzového volání.
8. Volací svítidlo - svítidlo určující místo volání.
9. Uklidňovací svítidlo - svítidlo potvrzující vyslání volacího signálu.

Nahrazuje ČSN 36 5221
z 24.1.1956

Účinnost od:
1.1.1969

02629

-- Vynechaný text --