

MDT 621. 647. 23/. 24. 004. 2 ČESKOSLOVENSKA STÁTNÍ NORMA Schválena: 22. 4. 1970 a

Elektrotechnické předpisy ČSN

PŘEDPISY PRO OBSLUHU ZÁVLAHOVÝCH POSTŘIKOVAČŮ ROSTLIN V BLÍZKOSTI ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ

ČSN 34 3089

Правила обслуживания дождевателей для орошения растений вблизи от электрических воздушных линий

Operating rules for irrigation sprinklers of plants near overhead electrical lines

Tyto předpisy platí pro obsluhu závlahových postřikovačů rostlin v blízkosti elektrických venkovních vedení do 400 kV /včetně/. Neplatí pro vedení 750 kV a výše, v jejichž ochranném pásmu je používání závlahových postřikovačů zakázáno.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Závlahový postřik je v blízkosti vedení dovolen jen vodou, pokud odpovídá požadavkům na jakost závlahové vody a pokud její hodnota měrné vodivosti není větší než 1 000 uScm-1.

Poznámka: Vodivost vody se musí kontrolovat vždy před zahájením závlahového provozu a při každém zhoršení jakosti vody během provozu. Jakost závlahové vody se posuzuje podle pokynů pro posuzování jakosti závlahové vody /viz věstník býv. MZLVH, roč. IX., částka 2 z 18. 1. 1962/.

Pro informaci se uvádí: vodivost našich vod se pohybuje převážně mezi 200 až 300 uScm-1 a dosahuje v některých případech hodnoty 600 uScrn-1.

2. Umístění postřikovacích zařízení a provádění závlahového postřiku v ochranném pásmu ve smyslu ustanovení vl. nař. č. 80/1957 Sb. je řešeno úlevou, povolenou příslušnými organizacemi z uvedeného vl. nař.

Tato úleva je platná pro provoz závlahových postřikovačů rostlin při postupu podle této normy.

Poznámka: Úleva se povoluje v tom smyslu, že postřikovače mohou být umísťovány i v ochranných pásmech. Tato úleva se nevztahuje na chmelnice a ostatní prostory, kde se používá jiné postřikové techniky nebo jiných postřikovačích látek.

Nahrazuje ČSN 34 3089 z 28. 3. 1962

Účinnost od: 1. 1. 1971

02636