



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Regulations for attendance and operation - Electrical instruments and switchboards

Tato norma, přidružená k ČSN 34 3100, doplňuje základní bezpečnostní předpisy kmenové normy podrobnými ustanoveními pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozváděčích a v jejich blízkosti.

## **I. VŠEOBECNĚ**

**1.** Elektrické přístroje, rozváděče a jejich příslušenství (spínače, pojistky, zásuvky, odpojovače apod.) musí vyhovovat příslušným normám pro jednotlivé elektrické přístroje a musí být stále v dobrém stavu.

2 až 5 na doplňky.

## **II. TECHNICKÉ POŽADAVKY**

### **A. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE**

#### **Spínače**

**6.** Spínače se používají pro zapínání a vypínání elektrických obvodů. Jejich konstrukce a funkce

odpovídá hodnotám napětí, proudů, vypínacích výkonů příslušného elektrického obvodu a způsobu montáže.

**7.** S funkcí a účelem spínačů musí být seznámeni všichni pracovníci, kteří příslušná elektrická zařízení obsluhují nebo mohou v naléhavém případě provést vypnutí.

**8.** Vypíná-li se spínačem elektrický obvod, na němž se má pracovat, postupuje se podle čl. 81 ČSN 34 3100.

**9.** Kde se z bezpečnostních a požárních důvodů požaduje možnost vypnutí příslušného elektrického zařízení nebo jeho části, musí být na vhodném a přístupném místě umístěn spínač, kterým lze v případě potřeby (při ohrožení osob, při požáru,

ČSN 34 3100 §§ 12 110 až 12 120 a 12 150 až 12 154  
z 19.2.1957

Účinnost od:  
01.10.1967

02639

---

**-- Vynechaný text --**