



Nezobrazitelná cizojazyčný text!

Regulations for the attendance and operation - Electrical workshops

Tato norma, přidružená k ČSN 34 3100, doplňuje základní bezpečnostní předpisy kmenové normy podrobnými ustanoveními pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách.

I. VŠEOBECNĚ

1. Elektrické provozovny jsou oddělené, převážně uzamykatelné prostory, určené k výrobě, přeměně, rozvodu nebo akumulaci elektrické energie, zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob. Jsou to např. transformovny, spínací stanice, měnírny, napájecí stanice pro elektrickou trakci, akumulátorovny, dozorny, strojovny elektráren, místnosti s kondenzátory pro kompenzaci účinníku, strojovny výtahů, zesilovací stanice, vysílače apod.

Vstup do elektrických provozoven smí být dovolen jen ustanoveným nebo oprávněným osobám, za účelem obsluhy nebo práce na příslušném elektrickém zařízení.

Pracovníci cizích provozů nebo organizací apod. mohou ze služebních, studijních, nebo jiných důvodů vstoupit přechodně do prostoru elektrické provozovny, jestliže byli předem poučeni a na možné nebezpečí upozorněni.

Vstup do elektrické provozovny je dovolen jednotlivcům, nebo jen malým skupinám, v doprovodu odpovědné osoby provozovatele.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Společná ustanovení

2. Vchody a východy, jakož i prostory elektrických provozoven musí být vždy dostatečně volné.

ČSN 34 3100 §§ 12 210 až 12 236 a 12 255 až 12 258
z 19.2.1957

Účinnost od:
01.10.1967

02640

-- Vynechaný text --