

DT 621. 314. 224. 8

621. 317

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 4. 3. 1964

PROVOZ A OBSLUHA PŘÍSTROJOVÝCH TRANSFORMÁTORU

ČSN 343278

Эксплуатация и уход за трансформаторами измерительными и предохранительными

Operation and attendance of instrument transformers

Nahrazuje ČSN 34 3278 z 28. 2. 1961

Tato norma platí pro provoz, obsluhu, údržbu a revizi přístrojových (měřicích a jističích) transformátorů proudu a napětí.

I. názvosloví

Základní názvy

Názvy a roztřídění přístrojových transformátorů jsou uvedeny v ČSN 35 1360 a ČSN 35 1361.

Revize přístrojových transformátorů - ověření jejich stavu a provozních podmínek na stanovišti.

Revize přístrojových transformátorů je revizí jednotlivých částí zařízení (rozvoden) podle ČSN 34 3800. O této revizi se provádějí záznamy v revizní knize¹⁾ provozovatele.

Druhy revizí přístrojových transformátorů:

Výchozí revize - revize nově instalovaných (nových i rekonstruovaných) přístrojových transformátorů před uvedením do provozu, při které se prohlídkou doplněnou potřebným měřením a zkoušením zjišťuje, zda přístrojový transformátor i s případným příslušenstvím vyhovuje platným předpisům a normám se zřetelem k bezpečnosti a spolehlivosti funkce v provozních podmínkách na stanovišti.

Pravidelná revize (periodická) - běžná revize přístrojových transformátorů, prováděná periodicky po určitých předepsaných lhůtách od uvedení transformátoru do provozu, obvykle však s menším rozsahem revizních operací než revize výchozí.

Obsluha přístrojových transformátorů - souhrn činností při provozu a údržbě.

1) Podrobnosti o revizní knize jsou uvedeny v ČSN 34 3800-61, čl. 28b.

Tisk:

Červenec 1964

Platí od: 1. 10. 1964

02647