



**SILOVÉ KÁBLE 1 kV S NAPUSTENOU
PAPIEROVOU IZOLÁCIOU A S KOVOVÝM PLÁŠŤOM
ANKA., ANKO., CNKO..**

ČSN 34 7622

JK 341 1

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Impregnated paper-insulated metal sheathed cables 1 kV

1. Menovité napätie: 1 kV

2. Výstavba a označenie (bez obalu nad plášťom)

Materiál jadier	Prierezy jadier ¹⁾ krajných žíl mm ²	Počet žíl	Materiál plášťa	Značka
hliník	70 až 240	3	hliník ²⁾	ANKA ..
hliník	3 × 70 + 50 3 × 95 + 70 3 × 120 + 70 3 × 150 + 70 3 × 185 + 95 3 × 240 + 120	3 + 1	hliník ³⁾ alebo olovo	ANKA .. alebo ANKO ..
meď	25 až 240	3	olovo	CNKO ..
meď	4 × 25 3 × 35 + 25 3 × 50 + 35 3 × 70 + 50 3 × 95 + 50 3 × 120 + 50 3 × 150 + 70 3 × 185 + 95 3 × 240 + 120	3 + 1	olovo	CNKO ..

¹⁾ Pre prierezy jadra štvrtej žily - ochranného vodiča - platí ČSN 34 1010.

²⁾ Elektrický prierez hliníkového plášťa je vždy aspoň tak veľký, ako príslušný prierez ochranného vodiča podľa ČSN 34 1010.

³⁾ Káble s hliníkovými jadrami a hliníkovým plášťom s počtom žíl 3 + 1 sa používajú pre prípady, kde v rozvode s menovitým napätím do 1 kV nemožno použiť hliníkového plášťa ako ochranného vodiča.

Nahrádza ČSN 34 7622
z 18.5.1964

Účinnosť od:
1.2.1972

02765

-- Vynechaný text --