



**KABELY 750 V  
S POLYVINYLCHLORIDOVOU IZOLACÍ  
A POLYVINYLCHLORIDOVÝM PLÁŠTĚM  
AYKY, CYKY**

**ČSN 34 7656**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!


Polyvinylchloride insulated and sheathed cables 750 V

1. Jmenovité napětí: 750 V
2. Výstavba a označení:

Počet žil	Průřezy jader		Značka, jsou-li jádra	
	z hliníku mm <sup>2</sup>	z mědi mm <sup>2</sup>	z hliníku	z mědi
2	2,5 až 10	1,5 až 6	AYKY	CYKY
3	2,5 až 10	1,5 až 6		
4	2,5 až 16	1,5 až 16		
5	2,5 až 10	1,5 až 4		

Příklad úplného označení: AYKY 4 x 16 + ČSN 34 7656

3. Konstrukce:



- a) Jádra z hliníku nebo z mědi<sup>1)</sup>
- b) Izolace polyvinylchloridová (tloušťka podle čl. 4)
- c) Výplňový obal (v některém provedení podle ČSN 34 7615, čl. 59.)
- d) Plášť polyvinylchloridový

---

<sup>1)</sup> Pro volbu materiálu jader platí ČSN 34 0290.

Nahrazuje částečně ČSN 34 7667  
z 12.12.1957

Platí od:  
16.5.1964

02770

---

**-- Vynechaný text --**