



**MNOHOŽILOVÉ SILOVÉ KABELY 750 V
S POLYVINYLCHLORIDOVOU IZOLACÍ
A POLYVINYLCHLORIDOVÝM PLÁŠTĚM
AYKY.., CYKY..**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Polyvinylchloride insulated and sheathed multicore cables 750 V


1. Jmenovité napětí: 750 V

2. Výstavba a označení:

Počet žil	Průřezy jader		Značka, jsou-li jádra	
	z hliníku mm ³	z mědi mm ²	z hliníku	z mědi
7	2,5 až 10	1,5 až 4	AYKY ..	CYKY ..
12	2,5 až 10	1,5 až 4		
19	2,5 a 4	1,5 a 2,5		
24	2,5	1,5 a 2,5		
37	2,5	1,5 a 2,5		
48	2,5	1,5 a 2,5		

Příklad úplného označení: AYKY 37 x 2,5 ČSN 34 7657

3. Konstrukce:



a) Jádra z hliníku nebo z mědi¹⁾

b) Izolace polyvinylchloridová (tloušťky podle čl. 4)

¹⁾ Pro volbu materiálu jádra platí ČSN 34 0290.

Nahrazuje částečně ČSN 34 7667
z 12.12.1957, ČSN 34 7845 z 28.12.1957

Platí od:
16.5.1964

02771

-- Vynechaný text --