

Keramické izolátory

IZOLÁTORY PRO TRAKČNÍ VEDENÍ DRAH

ČSN 34 9325

JK 342 26

Фарфоровые изоляторы для контактной сети железных дорог

Porcelain insulators for overhead traction lines

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání keramických plno jádrových izolátorů pro trakční vedení drah napájených stejnosměrným nebo střídavým proudem vysokého napětí.

Neplatí pro izolátory podzemní dráhy.

## I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názvy v této normě obsažené jsou definovány v ČSN 34 8001 a ČSN 34 5145.

## II. VŠEOBECNĚ

2. Rozdělení dráhových izolátorů:

a) podle jmenovitého napětí a druhu proudu

aa) 3 kV (stejnosměrný)

ab) 25 kV (střídavý 50 Hz)

b) podle druhu armatury: a... objímka - oko

b... objímka - objímka c... oko - oko

d... čapka - čapka e... čapka - oko f... čtvercová příruba

- čtvercová příruba

3. Označení izolátoru v technických podkladech obsahuje údaje podle ČSN 34 8001 (skupina písmen DPA nebo DZL) doplněná za pomlčkou dalšími údaji podle čl. 2.

Příklad označení udává příslušná rozměrová norma.

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od: 1. 10. 1973

02850