



SILOVÉ VODIČE

ČSN 34 7401

JK 341

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cables, flexible cables and cords for electric power

Tato norma platí pro silové vodiče, je normou kmenovou a stanoví obecné požadavky na provedení vodičů, na jejich zkoušení a kontrolu jakosti; norma tvoří celek s příslušnou přidruženou normou.

I. NÁZVOSLOVÍ

Názvy a definice

Názvy a definice jsou v ČSN 34 5123 Názvosloví pro vodiče a kabely, ČSN 64 0001 Plastikářské a gumárenské názvosloví a ČSN 64 0002 Zkratky plastů.

II. VŠEOBECNĚ

Všeobecný požadavek

1. Vodiče musí být vyrobeny tak, aby vyhovovaly svému účelu, aby se při dovoleném používání nadměrně neopotřebovaly a neohrožovaly přitom bezpečnost osob ani věcí, které se s nimi stýkají.

Značky vodičů

2. Písmenovou značku vodičů tvoří skupina nejvíce čtyř písmen, jejichž uspořádání a význam je následující:

Poznámka: Porovnání starých a nových značek - viz příloha 1.

a) Prvé písmeno:

A - silové vodiče s hliníkovými jádry

C - silové vodiče s měděnými jádry

b) Druhé písmeno:

vyznačuje materiál izolačního obalu podle tab. 1, sloupec 2.

Nahrazuje: ČSN 34 7401
z 27.3.1964, ČSN 34 7520 ze 6.10.1965 a ON 34 7569 z
1.11.1967

Účinnost od:
1.1.1979

06392

-- Vynechaný text --