



**Elektrotechnické předpisy ČSN
PŘEDPISY PRO PROZATÍMNÍ
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ**

ČSN 34 1090

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Regulations for provisional electrical installations

Tato norma stanoví hlavní zásady pro navrhování, provádění a provoz prozatímních elektrických zařízení. Stanoví z hlediska bezpečnosti osob a věcí požadavky na jejich provedení se zřetelem k hospodárnému řešení.1)

I. Názvosloví

1. Zařízení staveniště jsou objekty a zařízení obvykle dočasného charakteru, které v době provádění stavby převážně slouží provozním, sociálním a správním účelům dodavatelů stavby a které se zpravidla po skončení stavby ruší.

2. Staveniště je prostor určený projektem organizace výstavby jednoho nebo více objektů, které tvoří stavbu.

Staveništěm se rozumějí i prostory určené pro skládky materiálu, zemin apod., pokud slouží přímo stavbě.

3. Prozatímní zařízení jsou taková, která z důvodů předpokládané krátké doby trvání není ekonomicky nutné provádět tak důkladně jako zařízení určená k trvalému užívání.

4 až 10 na doplňky.

1) Protože tyto předpisy v některých případech připouštějí jiná řešení než ostatní elektrotechnické normy, není možné z jejich požadavků poskytovat výjimky, neboť by to bylo již na újmu požadované bezpečnosti osob a věcí nebo spolehlivosti provozu zařízení.

ČSN 34 1090
z 1.10.1961

Účinnost od:
01.04.1976

06574

-- Vynechaný text --