



**Elektrotechnické predpisy
BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
PRE OBSLUHU A PRÁCU NA ELEKTRICKÝCH
VEDENIACH**

ČSN 34 3101

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Regulations for attendance and operation - electric lines

Táto norma je pridružená ku kmeňovej norme ČSN 34 3100-67 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních“, ktorú dopĺňa ďalšími podrobnými ustanoveniami pre obsluhu a prácu na vonkajších a kábelových vedeniach, prevádzkovaných napätiami: mn, nn, vn, vvn, zvn a v ich blízkosti.

Poznámka : Technické prevádzkové podmienky pre vedenia 750 kV budú upresnené po ich overení v prevádzke.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kvalifikácia pracovníkov, pracujúcich na elektrických vedeniach a v ich blízkosti, je upravená právnymi predpismi.*)

2 až 5 na doplnky.

II. ELEKTRICKÉ VONKAJŠIE VEDENIA

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

6. Vonkajším vedením sa rozumie silové alebo oznamovacie vedenie mn, nn, vn, vvn alebo zvn,

postavené nad zemou z vonkajšej strany budov (pozri ČSN 33 3300-83, ČSN 34 2100-77).

7. Pri práci a obsluhu na vonkajších vedeniach musia sa používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky, odev musí byť priliehavý, musí sa používať vhodná obuv a pod., pozri ČSN 35 9700-80 a ČSN 38 1981-76.

8. Pri obsluhu vonkajších vypínačov a odpojovačov zo zeme musia sa používať izolačné rukavice a ochranné prilby.

9. Práce na vonkajších silových vedeniach sa nesmú vykonávať pri

*) Vyhláška č. 50/1978 Zb. a vyhláška č. 51/1978 Zb. blížiacej sa búrke, za mimoriadne silného vetra, dažďa a pod.

ČSN 34 3101
z 9.2.67

Účinnosť od:
01.04.1988

23402

-- Vynechaný text --