



**BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ
PRO OBSLUHU A PRÁCI NA
PRŮMYSLOVÝCH VF
ELEKTROTEPELNÝCH ZAŘÍZENÍCH**

ČSN 34 3191

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety technical regulations for attendance and maintenance of high-frequency electrothermal plants

Tato norma platí pro obsluhu, údržbu, vývojové a výzkumné práce prováděné na všech průmyslových vysokofrekvenčních (dále jen vf) elektrotepelných zařízeních podle ČSN 36 1150, používaných ve výrobnách, provozovnách, na otevřených pracovištích, ve zkušebnách, laboratořích a vývojových střediscích. Vztahuje se jak na zařízení stacionární, tak na zařízení přenosná či převozná.

Nevztahuje se na zařízení lékařská (diatermie), různá vědecká zařízení využívající vf energii, na vysílače a radiolokační vysílače.

Kromě této normy platí pro obsluhu těchto zařízení ČSN 34 3100.

Pro aplikační zařízení, jejichž základem nebo součástí jsou ještě zařízení další (např. hydraulické lisy), musí se též dodržovat bezpečnostní ustanovení stanovené příslušnými ČSN pro obsluhu a údržbu těchto zařízení a dále hygienické předpisy pro práci se zařízeními vf (viz dodatek).

Tato norma neřeší konstrukci vf zařízení, zařízení související a konstrukci budov.

I. NÁZVOSLOVÍ

Názvosloví z oboru průmyslových vf elektrotepelných zařízení je uvedeno v ČSN 36 1150.

II. VŠEOBECNĚ

Účel normy

1. Účelem této normy je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků provádějících obsluhu a údržbu na průmyslových vf elektrotepelných zařízeních podle ČSN 36 1150, nebo pracujících na jejich

výzkumu, vývoji, zkoušení nebo oživování, před úrazem elektrickým proudem nebo popálením, před explozí, implozí a dále ochrana před vznikem a šířením požárů.

Nahrazuje ČSN 34 3191
z 16.12.1964

Účinnost od:
1.7.1986

23403

-- Vynechaný text --