



Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Service instruction for power transformers and reactors

Táto norma platí pre obsluhu výkonových transformátorov, t. j. pre ich uvedenie do chodu a pre kontroly.

Ak sú pre obsluhu a prevádzku dodané výrobcom ešte osobitné pokyny, je potrebné sa nimi riadiť.

Táto norma platí aj pre obsluhu tlmiviek vo výkonových zariadeniach.

Táto norma neplatí pre obsluhu dovážaných výkonových transformátorov a tlmiviek.

I. NÁZVOSLOVIE

Základné názvy a definície

1. Uvedenie transformátora do chodu - kontrola pripojenie na napätie novoinštalovaných, premiestňovaných a opravovaných transformátorov.

2. Prehliadka za prevádzky - čiastočná revízia, pri ktorej sa vykonáva kontrola vonkajšieho stavu zariadenia, ktoré sa pritom nedemontuje, ani nerozoberá.

3. Kontrola za vypnutého stavu - čiastočná revízia, pri ktorej sa prehliadkou doplnenou potrebným meraním a skúšaním zisťuje, či stroj aj s príslušenstvom vyhovuje daným predpisom a normám so zretežom na bezpečnosť a spoľahlivosť jeho funkcie. Z uvedených prehliadok sa robia záznamy.

4. Podrobná kontrola - čiastočná revízia zahrňujúca ucelený súhrn väčšieho počtu kontrol častí alebo príslušenstiev, ktoré sú od seba funkčne, konštrukčne alebo inak závislé. Môže byť len povrchová, prípadne vyžadujúca čiastočnú alebo úplnú demontáž stroja alebo prístroja a jeho príslušenstva.

5 na doplnky.

Nahrádza ČSN 34 3270
zo 7.4.1962

Účinnosť od:
1.3.1985

23404

-- Vynechaný text --