

NÁVRH ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ NORMY

MDT 621.3.019.3

26.11.1984



Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÉ HMOTY A DO HOŘLAVÝCH HMOT

ČSN 34 5618

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

The test method for electrical accesories mounting on and into inflammable materials

Tato norma platí pro zkoušení elektrických přístrojů 1) určených pro pevnou montáž na hořlavé hmoty 2) a do hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti ve smyslu ČSN 33 2312 (Revize ČSN 37 5241). Zkoušku lze použít i u elektrických přístrojů určených pro montáž na a do hořlavých podkladů v elektrických zařízeních stabilních i mobilních.

U ostatních elektrických předmětů a zařízení lze tuto zkoušku aplikovat pokud není stanoveno jinak.

Poznámka: Elektrická svítidla určená pro přímou montáž na hořlavé podklady se zkoušejí podle ČSN 36 0600 (ST SEV 3182-81) a jsou označena symbolem



I. Všeobecně

1. Účel normy

Tato norma stanoví požadavky, způsob zkoušení, popis zkušebního zařízení a vyhodnocování zkoušky elektrických přístrojů určených pro přímou montáž na hořlavé stavební hmoty a do hořlavých stavebních hmot všech stupňů hořlavosti.

2. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou pro informaci uvedeny v příloze 1 této normy.

1) přístrojem ve smyslu této normy se rozumí: spínače, zásuvky, rozvodky, prostorové termostaty, včetně příslušných krabic

2) hmota = slovensky látka

23421

-- Vynechaný text --